

90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	8.08.16	9.08.16
			ТП-30		
90106	Трансформатор силовой N1 160кВА	12.00	o	} 15.08.16	15.08.16
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	o		
			ТП-31		
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	o	} 15.08.16	15.08.16
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	o		
90122	Щит 0,4кВ	6.40	o		
90123	Ячейка N1	1.80	o		
90124	Ячейка N2	1.80	o		
90125	Ячейка N3 (резерв)	1.50	o		
90126	Ячейка N4	1.80	o		
90127	Ячейка N5	1.80	o		
			ТП-32		
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 15.08.16	15.08.16
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o		
			ТП-33		
90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 15.08.16	15.08.16
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o		
			ТП-34		
90152	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	o	} 18.08.16	18.08.16
90153	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	o		
90154	Щит 0,4 кВ.	6.40	o		
			ТП-35		
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 18.08.16	18.08.16
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o		
90163	Щит 0,4кВ	6.40	к	} 18.08.16	18.08.16
90164	Ячейка N1 10кВ	1.50	o		
90166	Ячейка N3 10кВ	1.80	o	} 18.08.16	17.08.16
90167	Ячейка N4 10кВ	1.80	o		
90168	Ячейка N5 10кВ	1.50	o		
90169	Секционный разъединитель 10кВ	1.50	o		
			ТП-36		
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	} 18.08.16	18.08.16
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o		
90200	Автомат вводной N2 АВМ-4 0,4кВ	2.50	o		
			ТП-37		
90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	o	} 22.08.16	22.08.16
90215	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	o		
90216	Щит 0,4кВ	6.40	o		
90220	Ячейка N4 10кВ	1.80	o		
			ТП-38		
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 22.08.16	22.08.16
90173	Трансформатор силовой 630кВА N2	19.00	к		
90174	Ячейка ввода N1	1.50	к		
90175	Ячейка ввода N2	1.50	к		
90176	Щит 0,4кВ	6.40	o		
			ТП-40		
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 25.08.16	25.08.16
90181	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	к		
90182	Ячейка ввода N1	3.10	к		
90183	Ячейка ввода N2	3.10	к		
90186	Секционный автоматический выключатель	3.50	o		
			ТП-41		
90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	o	} 25.08.16	25.08.16
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	o		
90234	Контур заземления 100м	9.00	o		
90235	Сети заземления 100м	4.00	o		
			ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ		
90259	РП-35 - РП-34 ячейка N2 50мм2 360м 10 с.м.	14.50	т	} 25.08.16	25.08.16
90262	РП-36 - РП-30 ячейка N7 120мм2 420м 3 с.м.	18.24	о		
90266	РП-31 - РП-32 ячейка N2 35мм2 400м 3 с.м.	12.50	т		
90267	РП-32 - РП-33 ячейка N5 3х25мм2 330м 3 с.м.	11.65	о		
90274	Фид. N1 вставки ААШВ 3х120 50м	2.65	т		
90276	Фид. N13 РП-21 150мм2 7 с.м. 1500м	60.90	т		
90403	КЛ-10кВ ТП-38 яч. N4 ВЛ-10кВ оп. N1 ААБЛУ 250м	9.50	о		
90405	КЛ-10кВ оп. N ТП-45 ввод N2 ААБЛУ 70м	2.68	о		
			ВЛ-0,4кВ ул. освещ.		
90332	ВЛ-0,4кВ ул. Советская 0,9км	6.30	т	25.08.16	25.08.16
			Арматура ул. освещ.		

		ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ						
90277	Кабель 0.4кВ ТП-36 70мм2 1760м 26 к.з.		50.00	к	}	23.08.16 25.08.16 29.08.16 29.08.16		
90278	Кабель 0.4кВ ТП-35 70мм2 3507м 32 к.з.		91.50	о				
90280	Кабель 0,4кВ ТП-31 95мм2 1467м 26 к.з.		52.40	т				
90285	ВЛ-0,4кВ ТП-39 - ПСХ 1400м		11.20	о				
90286	Кабель 0,4кВ ТП-24 50мм2 1340м 14 к.з.		35.70	о				
		ТП-45						
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА		19.00	о	}	30.08.16 30.08.16		
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА		19.00	о				
90412	Ячейка N1		1.50	о				
90416	Ячейка N11		1.50	о				
90417	Ячейка N2		1.50	о				
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ		5.50	о				
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ		5.50	о				
90423	Автомат секционный 0,4кВ		4.50	о				
		КТП-1397 ШЕЛУХОВО						
90424	Трансформатор силовой 100кВА		10.00	о			}	30.08.16 30.08.16
90426	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	о				
90427	Автомат отход. 80А		0.40	о				
		КТП-1066 Зеленый бор						
90431	Трансформатор силовой 100кВА		10.00	о	}	30.08.16 30.08.16		
90433	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	о				
90434	Отходящий автомат 2шт.		0.80	о				
		КТП-1064 Липецкое лес-во						
90438	Трансформатор силовой 25кВА		5.00	о	}	30.08.16 30.08.16		
90440	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	о				
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ		0.40	о				
		КТП-1599 Чернореченское						
90446	Трансформатор силовой 63кВА		8.00	о	}	30.08.16 30.08.16		
90447	Разъединитель 10кВ		2.00	т				
90448	Рубильник вводной 0,4кВ		0.30	т				
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)		3.00	т				
90450	Разрядник 10кВ (3шт)		3.30	о				
90451	Предохранитель 10кВ (3шт)		0.90	о				
90452	ВЛ-0,4кВ А35 200м		2.00	т				
90453	Контур заземления 15м		1.35	о				
		КТПН-1084 с. Мосолово Шк						
90462	Трансформатор силовой 250кВА		13.00	о	}	30.08.16 30.08.16		
90464	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	о				
90465	Рубильник отходящий 0,4кВ (4шт)		1.20	о				

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ :	1517.22	
Тех.обслуживание	1239.62	Рем.единиц
Текущий ремонт	180.20	Рем.единиц
Капитальный ремонт	97.40	Рем.единиц

Мастер \_\_\_\_\_  
 Бригадир \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха

*С.И. Сидорук*  
"12" 08 2016 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р\_ес)  
на август месяц 2016 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	о	1.08.16	1.08.16
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	о		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	о		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	о		
90028	Шинопровод секции N1	48.00	о		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	о		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	о		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	о		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	о		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	о		
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	о	1.08.16	1.08.16
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	о		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	о		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	о	1.08.16	1.08.16
90039	ЗОН N1	1.10	о		
90040	ЗОН N2	1.10	о		
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	о		
РП-21					
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	о	1.08.16	1.08.16
90057	Ячейка ТСН	7.50	о		
90060	Ячейка фидера N9	6.40	к	1.08.16	1.08.16
90061	Ячейка фидера N10	6.40	к		
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	о	1.08.16	1.08.16
90066	Шинопровод	44.00	о		
РП-21А					
90248	Фид. N3 кабельные вставки 120мм2 1300м	32.60	о	4.08.16	4.08.16
90252	Фид. N11 ТП-41 50мм2 3642м 28 с.м.	122.20	о		
90255	Фид. N7 кабельные вставки 120мм2 1100м	34.10	о		
90317	Фид. №3 ВЛ-10кВ А-70 500м	7.30	т		
ТП-21					
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	о	4.08.16	4.08.16
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	о		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	о		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	о		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	о		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	о		
90078	Автомат ввода N1	4.50	о		
90079	Автомат ввода N2	4.50	о		
90080	Автомат секционный	4.50	о		
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	о		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	4.08.16	4.08.16
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	9.08.16	9.08.16
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о		
90097	Автомат ввода N1	3.50	о		
90098	Автомат ввода N2	3.50	о		
90099	Автомат секционный	3.50	о		
ТП-27					
90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	9.08.16	9.08.16
90191	Панель 0,4кВ	4.00	к		
90192	Предохранители ПК-10кВ	0.90	о		
90193	Разрядники РВП-10кВ	0.90	о		
ТП-28					
90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	9.08.16	9.08.16
90308	Контур заземления 15м	1.35	о		
ТП-29					