

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха

Андрей Владимирович
"20" 04 2016 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
на Апрель месяц 2016 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90002	Ячейка фидера N2	6.40	○	4.04.16	4.04.16
90003	Ячейка фидера N3	6.40	○		
90004	Ячейка фидера N4	6.40	○		
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	○		
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	○		
90008	Разрядники РВП-10	1.80	○		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	○		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	○		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	○		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	○		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	○	4.04.16	4.04.16
90032	ОД N2 110кВ	3.50	○		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	○		
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	○		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	○		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	○		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	○		
90039	ЗОН N1	1.10	○		
90040	ЗОН N2	1.10	○		
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	○		
РП-21					
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	○	4.04.16	4.04.16
90057	Ячейка ТСН	7.50	○		
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	○		
РП-21А					
90246	Фид. N1 ТП-22 95мм2 250м	7.80	○	5.04.16	5.04.16
90249	Фид. N4 ТП-37 50мм2 350м 2 с.м.	8.00	○		
90250	Фид. N5 ТП-21 25мм2 40м	1.60	○		
90251	Фид. N5а ТП-23 50мм2 360м 4 с.м.	14.80	○		
90256	Фид. N9 ТП-24 35мм2 470м 2 с.м.	9.50	○		
90318	Фид. N8 ТП-22 95мм2 250м	7.80	○		
90245	Фид. №6 ТП-41 кабельная вставка 70мм2 380м	8.00	○		
ТП-21					
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	○	7.04.16	7.04.16
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	○		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	○		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	○		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	○		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	○		
90078	Автомат ввода N1	4.50	○		
90079	Автомат ввода N2	4.50	○		
90080	Автомат секционный	4.50	○		
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	○		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	○	7.04.16	7.04.16
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○	7.04.16	7.04.16
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○		
90097	Автомат ввода N1	3.50	○		
90098	Автомат ввода N2	3.50	○		
90099	Автомат секционный	3.50	○		
ТП-27					

90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	11.04.16	11.04.16
ТП-28					
90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	4.04.16	4.04.16
ТП-29					
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	4.04.16	11.04.16
ТП-30					
90108	Панель 0,4кВ	7.70	o	13.04.16	13.04.16
90109	Ячейка N1 (резерв)	1.80	o		
90110	Ячейка N2 (ввод с РП-36)	1.80	o		
90111	Ячейка N3	1.50	o		
90112	Ячейка N4	1.80	o		
90113	Ячейка N5	1.50	o		
90114	Ячейка N6	1.80	o		
90115	Ячейка N7	1.80	o		
90116	Ячейка N8	1.80	o		
90117	Секционный разъединитель	1.50	o		
90118	Контур заземления 50м	4.50	o		
90119	Сети заземления 50м	4.00	o		
ТП-31					
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	o	13.04.16	13.04.16
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	o		
ТП-32					
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	13.04.16	13.04.16
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o		
90134	Ячейка N2	1.80	o		
90135	Ячейка N3	1.80	o		
90136	Ячейка N4	1.50	o		
90137	Ячейка N5	1.50	o		
ТП-33					
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	15.04.16	15.04.16
ТП-34					
90152	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	o	15.04.16	15.04.16
90153	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	к	15.04.16	15.04.16
ТП-35					
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	15.04.16	15.04.16
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o		
ТП-36					
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	18.04.16	18.04.16
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o		
90201	Автомат секционный 0,4кВ	1.70	т		
90212	Контур заземления 50м	4.50	o		
90213	Сети заземления 100м	4.00	o		
ТП-37					
90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	o	18.04.16	18.04.16
90215	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	o		
ТП-38					
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	18.04.16	18.04.16
90173	Трансформатор силовой 630кВА N2	19.00	o		
90400	Ячейка ввода N4 ТП-45 (ввод N2)	1.80	o		
ТП-40					
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	20.04.16	20.04.16
90184	Автоматический выключатель ввода N1	3.50	o		
90185	Автоматический выключатель ввода N2	3.50	o		
ТП-41					
90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	o	20.04.16	20.04.16
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	o		
90229	Автомат ввода N1 (АВМ-15)	6.50	o		
90230	Автомат ввода N2 (АВМ-15)	6.50	o		
90231	Секционный автоматический выключатель АВМ-15	6.50	o		
90232	Отходящие автоматы АВМ-4	15.00	o		

90233	Конденсаторные банки 3x40	6.00	о	} 20.04.16	20.04.16
90322	Ячейка N3 10кВ	1.50	о		
90323	Ячейка N4 10кВ	1.80	о		
90326	Ячейка N1 10кВ	1.80	о		
90347	Ячейка №2 10кВ	1.80	о		
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ					
90258	РП-36 - РП-35 ячейка N1 50мм2 400м 3 с.м.	15.10	о	} 21.04.16	22.04.16
90261	РП-33 - ТП-40 ячейка N1 120мм2 75м	6.00	о		
90264	РП-36 - РП-30 ячейка N2 70мм2 420м 3 с.м.	16.15	о		
90268	РП-33 - ТП-40 ячейка N2 120мм2 75м	6.00	к		
90271	Концевые разделки П/ст.поселка/ РП-трансформ/	19.80	о	} 22.04.16	22.04.16
90298	КЛ-10кВ ТП-38 яч. №3 ААБ 70мм2 250м	9.50	к		
90328	ВЛ-10кВ ТП-38 - ТП-28, 29 А-50 1170м	13.23	о		
90348	фид. №1 - КЛ-10кВ отп. на ТП-27 50мм2 50м	2.22	о		
ВЛ-0.4кВ ул. освещ.					
90329	Освещение автодороги 3км	21.00	о	} 25.04.16	25.04.16
90337	ВЛ-0.4кВ Пионерская 0.9км	6.30	о		
Арматура ул. освещ.					
90343	Арматура Первомайская, РЭЦ, Зеленая	17.50	о	} 25.04.16	25.04.16
ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ					
90284	Кабель 0,4кВ ТП-23 50мм2 1670м 16 к.э.	43.40	о	} 25.04.16	25.04.16
90287	Кабель 0,4кВ ТП-37 70мм2 1500м 16 к.э.	40.10	т		
90294	ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф-18 А-50 500м	4.50	о		
90300	КЛ-0,4кВ РП-ДОЦ-ГРП 35мм2 150м	2.25	о		
90324	ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф-11 35мм2 200м	1.60	о		
90325	ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф-2 35мм2 700м	5.60	о		
ТП-45					
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 28.04.16	27.04.16
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о		
90413	Ячейка N10	1.50	о		
90414	Ячейка N9	1.50	о		
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	о		
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	о		
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	о		
КТП-1397 ШЕЛУХОВО					
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	} 27.04.16	27.04.16
90428	Разрядник 10кВ 3шт.	3.30	о		
КТП-1066 Зеленый бор					
90433	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	} 28.04.16	27.04.16
90434	Отходящий автомат 2шт.	0.80	о		
90435	Разрядник 10кВ 3шт.	3.30	о		
КТП-1064 Липецкое лес-во					
90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	о	} 22.04.16	22.04.16
90440	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о		
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	о		
КТП-1599 Чернореченское					
90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	о	} 27.04.16	27.04.16
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	о		
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	о		
КТПН-1084 с. Мосолово Шк					
90462	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	} 27.04.16	27.04.16
90464	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о		
90465	Рубильник отходящий 0,4кВ (4шт)	1.20	о		

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1084.95

Тех. обслуживание	1014.65	Рем. единиц
Текущий ремонт	41.80	Рем. единиц
Капитальный ремонт	28.50	Рем. единиц