

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха



"28" 03 2018 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
на Апрель месяц 2018 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90001	Ячейка фидера N1	6.40	o	2.04.18	2.04.18
90002	Ячейка фидера N2	6.40	o		
90003	Ячейка фидера N3	6.40	o		
90004	Ячейка фидера N4	6.40	o		
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	o		
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	o		
90008	Разрядники РВП-10	1.80	o		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	o		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	o		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	o		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	o		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	o		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	o	2.04.18	2.04.18
90039	ЗОН N1	1.10	o		
90040	ЗОН N2	1.10	o		
РП-21					
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	o	2.04.18	2.04.18
90048	Ячейка фидера N3	6.40	o		
90057	Ячейка ТСН	7.50	o		
90063	Ячейка ввода N3	6.40	o		
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	o		
90068	Ячейка фидера N13	6.40	o		
90069	Ячейка фидера N14	6.40	o		
РП-21А					
90245	Фид. №6 ТП-41 кабельная вставка 70мм2 380м	8.00	o	5.04.18	5.04.18
90246	Фид. N1 ТП-22 95мм2 250м	7.80	o		
90249	Фид. N4 ТП-37 50мм2 350м 2 с.м.	8.00	o		
90250	Фид. N5 ТП-21 25мм2 40м	1.60	o		
90251	Фид. N5а ТП-23 50мм2 360м 4 с.м.	14.80	o		
90256	Фид. N9 ТП-24 35мм2 470м 2 с.м.	9.50	o		
90257	Фид. N10 ТП-37 35мм2 350м 2 линии	16.20	o		
90318	Фид. N8 ТП-22 95мм2 250м	7.80	o		
ТП-21					
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	o	5.04.18	5.04.18
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	o		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	o		
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	o		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	o		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	o		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	o		
90078	Автомат ввода N1	4.50	o		
90079	Автомат ввода N2	4.50	o		
90080	Автомат секционный	4.50	o		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	o	5.04.18	5.04.18
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	9.04.18	9.04.18
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o		
90097	Автомат ввода N1	3.50	o		
90098	Автомат ввода N2	3.50	o		
90099	Автомат секционный	3.50	o		
ТП-27					

90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	5.04.18	5.04.18
			ТП-28		
90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	5.04.18	9.04.18
			ТП-29		
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	12.04.18	12.04.18
			ТП-30		
90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	o	} 17.04.18	17.04.18
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	o		
90108	Панель 0,4кВ	7.70	o		
90109	Ячейка N1 (резерв)	1.80	o		
90110	Ячейка N2 (ввод с РП-36)	1.80	o		
90111	Ячейка N3	1.50	o		
90112	Ячейка N4	1.80	o		
90113	Ячейка N5	1.50	o		
90114	Ячейка N6	1.80	o		
90115	Ячейка N7	1.80	o		
90116	Ячейка N8	1.80	o	} 17.04.18	17.04.18
90117	Секционный разъединитель	1.50	o		
90119	Сети заземления 50м	4.00	o		
			ТП-31		
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	o	} 17.04.18	17.04.18
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	o		
			ТП-32		
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 19.04.18	19.04.18
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o		
90134	Ячейка N2	1.80	o		
90135	Ячейка N3	1.80	o		
90136	Ячейка N4	1.50	o		
90137	Ячейка N5	1.50	o		
			ТП-33		
90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 18.04.18	18.04.18
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o		
			ТП-34		
			ТП-35		
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 19.04.18	19.04.18
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o		
			ТП-36		
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	} 24.04.18	24.04.18
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o		
90201	Автомат секционный 0,4кВ	1.70	o		
90212	Контур заземления 50м	4.50	o		
90213	Сети заземления 100м	4.00	o		
			ТП-37		
90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	o	} 24.04.18	24.04.18
90215	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	o		
			ТП-38		
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 24.04.18	24.04.18
90173	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o		
90400	Ячейка ввода N4 ТП-45(ввод N2)	1.80	o		
			ТП-40		
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	} 25.04.18	25.04.18
90181	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o		
90184	Автоматический выключатель ввода N1	3.50	o		
90185	Автоматический выключатель ввода N2	3.50	o		
			ТП-41		
90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	o	} 25.04.18	25.04.18
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	o		
90229	Автомат ввода N1 (АВМ-15)	6.50	o		
90230	Автомат ввода N2 (АВМ-15)	6.50	o		
90231	Секционный автоматический выключатель АВМ-15	6.50	o		

90232	Отходящие автоматы АЕМ-4	15.00	о	} 25.04.18 25.04.18
90233	Конденсаторные банки 3х40	6.00	о	
90322	Ячейка N3 10кВ	1.50	о	
90323	Ячейка N4 10кВ	1.80	о	
90326	Ячейка N1 10кВ	1.80	о	
90347	Ячейка N2 10кВ	1.80	о	
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ				
90264	РП-36 - РП-30 ячейка N2 70мм2 420м 3 с.м.	16.15	о	} 25.04.18 25.04.18
90268	РП-33 - ТП-40 ячейка N2 120мм2 75м	6.00	т	
90328	ВЛ-10кВ ТП-38 - ТП-28, 29 А-50 1170м	13.23	т	
90348	фид. N1 - КЛ-10кВ отп. на ТП-27 50мм2 50м	2.22	о	
ВЛ-0.4кВ ул. освещ.				
90329	Освещение автодороги 3км	21.00	о	} 26.04.18 26.04.18
90337	ВЛ-0.4кВ Пионерская 0.9км	6.30	т	
Арматура ул. освещ.				
90343	Арматура Первомайская, РЭЦ, Зеленая	17.50	о	
ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ				
90284	Кабель 0,4кВ ТП-23 50мм2 1670м 16 к.э.	43.40	о	} 26.04.18 26.04.18
90287	Кабель 0,4кВ ТП-37 70мм2 1500м 16 к.э.	40.10	т	
90289	Кабель 0,4кВ ТП-38 95мм2 2210м 18 к.э.	68.60	о	
90294	ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф-18 А-50 500м	4.50	о	
90300	КЛ-0,4кВ РП-ДОЦ-ГРП 35мм2 150м	2.25	о	
90324	ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф-11 35мм2 200м	1.60	т	
90325	ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф-2 35мм2 700м	5.60	т	
ТП-45				
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 26.04.18 26.04.18
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о	
90413	Ячейка N10	1.50	о	
90414	Ячейка N9	1.50	т	
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	о	
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	о	
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	о	
КТП-1056 Н-Мосоловский				
90424	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 26.04.18 26.04.18
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной	1.50	о	
90428	Разрядник 10кВ 3шт.	3.30	о	
КТП-1064 Липецкое лес-во				
90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	о	} 26.04.18 26.04.18
90440	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	о	
КТП-1599 Чернореченское				
90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	о	} 26.04.18 26.04.18
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	о	
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	о	

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1150.15

Тех.обслуживание 1059.12 Рем.единиц
Текущий ремонт 91.03 Рем.единиц

Мастер _____

Бригадир _____