

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха
А.В. Сидоров
 "10" 12 2016 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
 на Январь месяц 2017 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	○	9.01.17	9.01.17
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	○		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	○		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	○		
90016	Ячейка фидера N10	6.40	○		
90017	Ячейка фидера N11	6.40	○		
90018	Ячейка фидера N12	6.40	○		
90021	Ячейка фидера N15	6.40	○		
90027	Ячейка ввода N2	7.40	○		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	○		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	○		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	○		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	○		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	○		
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	○		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	○		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	○		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	○		
90039	ЗОН N1	1.10	○		
90040	ЗОН N2	1.10	○		
90041	Шинопровод секции N2	48.00	○		
90043	Разрядник ввода N2	3.30	○		
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	○		
РП-21					
90049	Ячейка фидера N4	6.40	○	12.01.17	12.01.17
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	○		
РП-21А					
90245	Фид. №6 ТП-41 кабельная вставка 70мм2 380м	8.00	○	12.01.17	12.01.17
90246	Фид. N1 ТП-22 95мм2 250м	7.80	○		
90249	Фид. N4 ТП-37 50мм2 350м 2 с.м.	8.00	○		
90250	Фид. N5 ТП-21 25мм2 40м	1.60	○		
90256	Фид. N9 ТП-24 35мм2 470м 2 с.м.	9.50	○		
90318	Фид. N8 ТП-22 95мм2 250м	7.80	○		
ТП-21					
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	○	12.01.17	12.01.17
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	○		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	○		
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	○		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	○		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	○		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	○		
90081	Автомат А-31 N1	0.80	○		
90082	Автомат А-31 N3	0.80	○		
90083	Автомат А-31 N4	0.80	○		
90084	Автомат А-31 N5	0.80	○		
90085	Контур заземления 50м	4.50	○		
90086	Сети заземления 50м	2.00	○		
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	○		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	○	16.01.17	16.01.17
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○	16.01.17	16.01.17
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○		
90095	Конденсаторная установка N1	3.00	○		
90096	Конденсаторная установка N2	3.00	○		
90097	Автомат ввода N1	3.50	○		
90098	Автомат ввода N2	3.50	○		
90099	Автомат секционный	3.50	○		
90100	Автомат групповой N1	3.50	○		
90101	Автомат групповой N2	3.50	○		
90102	Автомат А3124 (8шт.)	8.00	○		
90103	Автомат А3134 (4шт.)	9.00	○		
90104	Контур заземления 150м	13.50	○		
90105	Сети заземления 150м	13.50	○		

90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	○	16.01.17	16.01.17
90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	○	16.01.17	16.01.17
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	○	16.01.17	16.01.17
90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	○ } ○ }	19.01.17	19.01.17
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00			
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○ } ○ } ○ } ○ }	19.01.17	19.01.17
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00			
90128	Контур заземления 25м	2.25			
90129	Сети заземления 100м	4.00			
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○ } ○ } ○ } ○ }	19.01.17	19.01.17
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00			
90138	Контур заземления 50м	4.50			
90139	Сети заземления 100м	4.00			
90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○ } ○ }	23.01.17	23.01.17
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00			
90152	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	○ } ○ } ○ }	23.01.17	23.01.17
90153	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00			
90160	Сети заземления 100м	4.00			
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○ } ○ } ○ } ○ }	23.01.17	23.01.17
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00			
90170	Контур заземления 50м	4.50			
90171	Сети заземления 100м	4.00			
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○ } ○ }	25.01.17	25.01.17
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00			
90217	Ячейка N1 10кВ	1.80	○ } ○ } ○ } ○ } ○ }	25.01.17	25.01.17
90218	Ячейка N2 10кВ	1.80			
90219	Ячейка N3 10кВ	1.80			
90314	Секционный разъединитель N1 10кВ	1.50			
90315	Секционный разъединитель N2 10кВ	1.50			
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○ } ○ }	25.01.17	25.01.17
90173	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00			
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○		
90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	○ } ○ }	25.01.17	25.01.17
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00			
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ					
90264	РП-36 - РП-30 ячейка N2 70мм ² 420м 3 с.м.	16.15	○ } ○ } ○ } ○ } ○ }	26.01.17	26.01.17
90268	РП-33 - ТП-40 ячейка N2 120мм ² 75м	6.00			
90271	Концевые разделки П/ст.поселка/ РП-трансформ/	19.80			
90348	фид. №1 - КЛ-10кВ отп. на ТП-27 50мм ² 50м	2.22			
90402	ВЛ-10кВ ТП-38 ТП-45(ввод N2) 1км	11.80			
ВЛ-0.4кВ ул. освещ.					
90333	ВЛ-0.4кВ очистные сооружения 1,2км	8.40	○ } ○ } ○ }	26.01.17	26.01.17
90334	ВЛ-0.4кВ пешех. дор. Строит. Школьная, 4, 3	30.10			
90338	Освещение в/ч, котельная, электроцех 0.9км	6.30			
Арматура ул. освещ.					
90340	Арматура проходная - Кафе ДРЛ 100шт	35.00	○ } ○ }	26.01.17	26.01.17
90346	Арматура ул. Комсомольская, Советская ДРЛ 40шт	14.00			
ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ					
90281	Кабель 0,4кВ ТП-32 95мм ² 3380м 34 к.э.	107.20	○ } ○ }	26.01.17	26.01.17
90284	Кабель 0,4кВ ТП-23 50мм ² 1670м 16 к.э.	43.40			

90287	Кабель 0,4кВ ТП-37 70мм ² 1500м 16 к.э.	40.10	o	} 27.01.17 27.01.17
90290	ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф-16 35мм ² 2500м	20.00	o	
90291	ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф-6 35мм ² 350м	2.80	o	
90292	ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф-11 35мм ² 850м	6.80	o	
90300	КЛ-0,4кВ РП-ДОЦ-ГРП 35мм ² 150м	2.25	o	
90327	ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф. №7 А-35 600м	4.80	o	
ТП-45				
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	o	} 27.01.17 27.01.17
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	o	
90409	Ячейка ввода N2	1.80	o	
90411	Ячейка ввода N8	1.80	o	
90418	Контур заземления 25м	4.50	o	
90419	Сети заземления 100м	4.00	o	
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	o	
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	o	
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	o	
КТП-1056 Н-Мосоловский				
90424	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	} 27.01.17 27.01.17
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	o	
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной	1.50	o	
90460	Предохранитель 10кВ 3шт	0.90	o	
КТП-1066 Зеленый бор				
90431	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	} 27.01.17 27.01.17
90432	Разъединитель 10кВ (наружный)	2.00	o	
90433	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	o	
90436	ВЛ-0,4кВ А-35 1000м	12.50	o	
90437	Контур заземления 15м	1.35	o	
КТП-1064 Липецкое лес-во				
90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	o	} 27.01.17 27.01.17
90439	Разъединитель 10кВ (наружный)	2.00	o	
90441	Предохранитель 10кВ	0.90	o	
90443	Разрядник 10кВ	3.30	o	
90444	Контур заземления 15м	1.35	o	
КТП-1599 Чернореченское				
90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	o	} 27.01.17 27.01.17
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	o	
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	o	
КТПН-1084 с. Мосолово Шк				
90462	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	o	} 27.01.17 27.01.17
90464	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	o	
90465	Рубильник отходящий 0,4кВ (4шт)	1.20	o	

Примечание: символом "o" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1320.47

Тех.обслуживание 1285.47 Рем.единиц

Текущий ремонт 35.00 Рем.единиц

Мастер _____

Бригадир _____