

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха

*С.И. Смирнов*  
"30" 05 2018 г.

График ППР энергооборудования ( Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р\_es )  
на Июнь месяц 2018 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта			
				начало	конец		
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ							
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	о	3.06.18	3.06.18		
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	о				
90010	Ячейка фидера N7	6.40	о				
90011	Ячейка фидера N8	6.40	о				
90012	Ячейка фидера N9	6.40	о				
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	о				
90014	Ячейка СМВ	7.40	о				
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	о				
90026	Ячейка ввода N1	7.40	о				
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	о				
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	о				
90031	ОД N1 110кВ	3.50	к				
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	к				
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	к				
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	о				
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	т				
90039	ЗОН N1	1.10	о				
90040	ЗОН N2	1.10	о				
90042	Разрядник ввода N1	3.30	о				
РП-21							
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	о	3.06.18	3.06.18		
90047	Ячейка фидера N2	6.40	о				
90051	Ячейка фидера N5A	6.40	о				
90054	Ячейка СМВ	6.40	о				
90055	Ячейка СР	0.70	о				
90057	Ячейка ТСН	7.50	о				
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	о				
90067	Сети заземления 100м	4.00	к				
РП-21А							
90248	Фид. N3 кабельные вставки 120мм2 1300м	32.60	о	18.06.18	18.06.18		
90252	Фид. N11 ТП-41 50мм2 3642м 28 с.м.	122.20	о				
90254	Фид. N7 ВЛ-10кВ А-50 700м	7.10	о				
90255	Фид. N7 кабельные вставки 120мм2 1100м	34.10	о				
ТП-21							
ТП-22							
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	т	18.06.18	18.06.18		
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	о				
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	т				
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	т				
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	о				
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	т				
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	о				
90078	Автомат ввода N1	4.50	о				
90079	Автомат ввода N2	4.50	о				
90080	Автомат секционный	4.50	о				
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	к				
90351	Панели 0,4кВ	9.60	т				
ТП-23							
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о			18.06.18	10.06.18
ТП-24							
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	10.06.18	10.06.18		
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о				
90097	Автомат ввода N1	3.50	о				
90098	Автомат ввода N2	3.50	о				

90099	Автомат секционный	3.50	○	10.06.18	10.06.18
			ТП-27		
90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	○	} 17.06.18	17.06.18
90194	Контур заземления 25м	2.25	○		
90195	Сети заземления 25м	1.00	○		
			ТП-28		
90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	○	17.06.18	17.06.18
			ТП-29		
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	○	17.06.18	17.06.18
			ТП-30		
90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	○	} 22.06.18	22.06.18
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	○		
90118	Контур заземления 50м	4.50	○		
			ТП-31		
90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○	} 22.06.18	22.06.18
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	○		
			ТП-32		
90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 24.06.18	24.06.18
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○		
90132	Щит 0,4кВ	13.80	○		
			ТП-33		
90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 26.06.18	26.06.18
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○		
90150	Контур заземления 25м	2.25	○		
90151	Сети заземления 100м	4.00	○		
			ТП-34		
90159	Контур заземления 50м	4.50	○	26.06.18	26.06.18
			ТП-35		
90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 26.06.18	26.06.18
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○		
			ТП-36		
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○	} 28.06.18	28.06.18
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○		
			ТП-37		
90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○	} 28.06.18	28.06.18
90215	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	○		
			ТП-38		
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 28.06.18	28.06.18
90173	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○		
90177	Контур заземления 25м	2.25	○		
90178	Сети заземления 25м	1.00	○		
			ТП-40		
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 15.06.18	15.06.18
90181	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○		
			ТП-41		
90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	○	} 15.06.18	15.06.18
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	○		
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ					
90258	РП-36 - РП-35 ячейка N1 50мм2 400м 3 с.м.	15.10	○	} 15.06.18	15.06.18
90262	РП-36 - РП-30 ячейка N7 120мм2 420м 3 с.м.	18.24	○		
90266	РП-31 - РП-32 ячейка N2 35мм2 400м 3 с.м.	12.50	○		
90267	РП-32 - РП-33 ячейка N5 3x25мм2 330м 3 с.м.	11.65	○	} 15.06.18	15.06.18
90270	ВЛ-10 кВ фид. N13 - ТП42 АС-50 1100м	17.40	○		
90274	Фид. N1 вставки ААШВ 3x120 50м	2.65	○	} 15.06.18	15.06.18
90276	Фид. N13 РП-21 150мм2 7 с.м. 1500м	60.90	○		
90298	КЛ-10кВ ТП-38 яч. N3 ААВ 70мм2 250м	9.50	○		
90403	КЛ-10кВ ТП-38 яч. N4 ВЛ-10кВ оп. N1 ААБЛУ 250м	9.50	○		

90405	КЛ-10кВ оп.Н ТП-45 ввод N2 ААБЛУ 70м	2.68	о	10.06.18	10.06.18
	ВЛ-0.4кВ ул. освещ.				
90330	ВЛ-0.4кВ ул. Садовая, Железнодорожная, 3км	21.00	о	10.06.18	10.06.18
	Арматура ул. освещ.				
90345	Арматура ул. Пионерская ДРЛ 30шт	10.50	о	10.06.18	10.06.18
	ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ				
90277	Кабель 0.4кВ ТП-36 70мм2 1760м 26 к.з.	50.00	о	10.06.18	10.06.18
90278	Кабель 0.4кВ ТП-35 70мм2 3507м 32 к.з.	91.50	к	10.06.18	10.06.18
90280	Кабель 0,4кВ ТП-31 95мм2 1467м 26 к.з.	52.40	о	} 10.06.18	10.06.18
90286	Кабель 0,4кВ ТП-24 50мм2 1340м 14 к.з.	35.70	о		
	ТП-45				
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 29.06.18	29.06.18
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о		
90408	Ячейка ввода N1	1.80	о		
90410	Ячейка ввода N3	1.80	о		
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	о		
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	о		
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	о		
	КТП-1056 Н-Мосоловский				
90424	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 29.06.18	29.06.18
90425	Разъединитель 10кВ (наружный)	2.00	т		
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	т		
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсный	1.50	т		
90430	Контур заземления 15м	1.35	т	29.06.18	29.06.18
	КТП-1064 Липецкое лес-во				
90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	о	} 29.06.18	29.06.18
90440	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о		
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	о		
	КТП-1599 Чернореченское				
90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	о	} 29.06.18	29.06.18
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	о		
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	о		

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1409.62

Тех.обслуживание	1185.58	Рем.единиц
Текущий ремонт	86.84	Рем.единиц
Капитальный ремонт	137.20	Рем.единиц

Мастер

Бригадир