

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха
А.В. Сидорова
 "21" "05" 2018 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
 на Октябрь месяц 2018 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90001	Ячейка фидера N1	6.40	o	2.10.18	2.10.18
90002	Ячейка фидера N2	6.40	o		
90003	Ячейка фидера N3	6.40	o		
90004	Ячейка фидера N4	6.40	o		
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	o		
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	o		
90008	Разрядники РВП-10	1.60	o		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	o		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	o	2.10.18	2.10.18
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	o		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	o		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	o		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	o		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	o		
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	o		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	o		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	o		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	o		
90039	ЗОН N1	1.10	o		
90040	ЗОН N2	1.10	o		
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	o	РП-21	
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	o	2.10.18	2.10.18
90048	Ячейка фидера N3	6.40	o		
90057	Ячейка ТСН	7.50	o		
90063	Ячейка ввода N3	6.40	o		
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	o		
90068	Ячейка фидера N13	6.40	o		
90069	Ячейка фидера N14	6.40	o	РП-21А	
90245	Фид. №6 ТП-41 кабельная вставка 70мм2 380м	8.00	o	2.10.18	2.10.18
90246	Фид. N1 ТП-22 95мм2 250м	7.80	o		
90249	Фид. N4 ТП-37 50мм2 350м 2 с.м.	8.00	o		
90250	Фид. N5 ТП-21 25мм2 40м	1.60	o		
90251	Фид. N5а ТП-23 50мм2 360м 4 с.м.	14.80	o		
90256	Фид. N9 ТП-24 35мм2 470м 2 с.м.	9.50	o		
90257	Фид. N10 ТП-37 35мм2 350м 2 линии	16.20	o		
90318	Фид. N8 ТП-22 95мм2 250м	7.80	o		
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	o	4.10.18	4.10.18
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	o		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	o		
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	o		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	o		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	o		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	o		
90078	Автомат ввода N1	4.50	o		
90079	Автомат ввода N2	4.50	o		
90080	Автомат секционный	4.50	o		
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	o	ТП-23	
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	o	4.10.18	4.10.18
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	4.10.18	4.10.18
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o		
90097	Автомат ввода N1	3.50	o		
90098	Автомат ввода N2	3.50	o		
90099	Автомат секционный	3.50	o	ТП-27	
90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	8.10.18	8.10.18
ТП-28					
90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	8.10.18	8.10.18
ТП-29					
90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	8.10.18	8.10.18
ТП-30					
90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	o	8.10.18	8.10.18
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	o		

90208	Панель 0,4кВ	7.70	○	} 11.10.18 11.10.18	
90209	Ячейка N1 (резерв)	1.80	○		
90210	Ячейка N2 (ввод с РП-36)	1.80	○		
90211	Ячейка N3	1.50	○		
90212	Ячейка N4	1.80	○		
90213	Ячейка N5	1.50	○		
90214	Ячейка N6	1.80	○		
90215	Ячейка N7	1.80	○		
90216	Ячейка N8	1.80	○		
90217	Секционный разъединитель	1.50	○		
90218	Сети заземления 50м	4.00	○		
ТП-31					
90220	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○	} 11.10.18 11.10.18	
90221	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	○		
ТП-32					
90231	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 11.10.18 11.10.18	
90232	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○		
90233	Ячейка N2	1.80	○		
90234	Ячейка N3	1.80	○		
90235	Ячейка N4	1.50	○		
90236	Ячейка N5	1.50	○		
ТП-33					
90240	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 15.10.18 15.10.18	
90241	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○		
ТП-34					
90252	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	○	} 15.10.18 15.10.18	
90253	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	○		
ТП-35					
90261	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 15.10.18 15.10.18	
90262	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○		
ТП-36					
90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○	} 18.10.18 18.10.18	
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○		
90201	Автомат секционный 0,4кВ	1.70	○		
90212	Контур заземления 50м	4.50	○		
90213	Сети заземления 100м	4.00	○		
ТП-37					
90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	○	} 18.10.18 18.10.18	
90215	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	○		
ТП-38					
90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 18.10.18 18.10.18	
90173	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○		
90400	Ячейка ввода N4 ТП-45(ввод N2)	1.80	○		
ТП-40					
90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	○	} 22.10.18 22.10.18	
90181	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	○		
90184	Автоматический выключатель ввода N1	3.50	○		
90185	Автоматический выключатель ввода N2	3.50	○		
ТП-41					
90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	○	} 22.10.18 22.10.18	
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	○		
90229	Автомат ввода N1 (АВМ-15)	6.50	○		
90230	Автомат ввода N2 (АВМ-15)	6.50	○		
90231	Секционный автоматический выключатель АВМ-15	6.50	○		
90232	Отходящие автоматы АВМ-4	15.00	○		
90233	Конденсаторные банки 3х40	6.00	○		
90322	Ячейка N3 10кВ	1.50	○		
90323	Ячейка N4 10кВ	1.80	○		
90326	Ячейка N1 10кВ	1.80	○		
90347	Ячейка N2 10кВ	1.80	○		
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ					
90264	РП-36 - РП-30 ячейка N2 70мм2 420м 3 с.м.	16.15	○		} 22.10.18 22.10.18
90268	РП-33 - ТП-40 ячейка N2 120мм2 75м	6.00	○		
90271	Концевые разделки П/ст.поселка/ РП-трансформ/	19.80	○		
90328	ВЛ-10кВ ТП-38 - ТП-28, 29 А-50 1170м	13.23	○		
90348	Фид. N1 - КЛ-10кВ отп. на ТП-27 50мм2 50м	2.22	○		
ВЛ-0.4кВ ул. освещ.					
90329	Освещение автодороги 3км	21.00	○	} 24.10.18 24.10.18	
90337	ВЛ-0.4кВ Пионерская 0.9км	6.30	○		
Арматура ул. освещ.					
90343	Арматура Первомайская, РЭЦ, Зеленая	17.50	○		
ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ					
90281	Кабель 0,4кВ ТП-32 95мм2 3380м 34 к.э.	107.20	○	} 24.10.18 24.10.18	
90284	Кабель 0,4кВ ТП-23 50мм2 1670м 16 к.э.	43.40	○		
90287	Кабель 0,4кВ ТП-37 70мм2 1500м 16 к.э.	40.10	○		
90289	Кабель 0,4кВ ТП-38 95мм2 2210м 18 к.э.	68.60	○		
90294	ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф-18 А-50 500м	4.50	○		
90300	КЛ-0,4кВ РП-ДОЦ-ГРП 35мм2 150м	2.25	○		
90324	ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф-11 35мм2 200м	1.60	○		
90325	ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф-2 35мм2 700м	5.60	○		

		ТП-45			
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА		19.00	o	} 29.10.18 29.10.18
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА		19.00	o	
90413	Ячейка N10		1.50	o	
90414	Ячейка N9		1.50	o	
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ		5.50	o	
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ		5.50	o	
90423	Автомат секционный 0,4кВ		4.50	o	
КТП-1056 Н-Мосоловский					
90424	Трансформатор силовой 100кВА		10.00	o	} 29.10.18 29.10.18
90426	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	o	
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной		1.50	o	
90428	Разрядник 10кВ 3шт.		3.30	o	
КТП-1064 Лилецкое лес-во					
90438	Трансформатор силовой 25кВА		5.00	o	} 29.10.18 29.10.18
90440	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	o	
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ		0.40	o	
КТП-1599 Чернореченское					
90446	Трансформатор силовой 63кВА		8.00	o	} 29.10.18 29.10.18
90448	Рубильник вводной 0,4кВ		0.30	o	
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)		3.00	o	

Примечание: символом "o" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1322.45

Тех.обслуживание 1311.35 Рем.единиц

Текущий ремонт 11.10 Рем.единиц

Мастер _____

Бригадир _____