

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха
А.В. Демченко
 "28" 12 2018 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р_ес)
 на Январь месяц 2019 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	○	9.01.19	9.01.19
90016	Ячейка фидера N10	6.40	○		
90017	Ячейка фидера N11	6.40	○		
90018	Ячейка фидера N12	6.40	○		
90021	Ячейка фидера N15	6.40	○		
90027	Ячейка ввода N2	7.40	○		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	○		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	○		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	○		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	○		
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	○	9.01.19	9.01.19
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	○		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	○		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	○		
90039	ЗОИ N1	1.10	○		
90040	ЗОИ N2	1.10	○		
90041	Шинопровод секции N2	48.00	○	9.01.19	9.01.19
90043	Разрядник ввода N2	3.30	○		
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	○		
РП-21					
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	○	9.01.19	9.01.19
90049	Ячейка фидера N4	6.40	○		
90050	Ячейка фидера N5	6.40	○		
90057	Ячейка ТСН	7.50	○		
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	○		
РП-21А					
90245	Фид. №6 ТП-41 кабельная вставка 70мм2 380м	8.00	○	9.01.19	9.01.19
90246	Фид. N1 ТП-22 95мм2 250м	7.80	○		
90249	Фид. N4 ТП-37 50мм2 350м 2 с.м.	8.00	○		
90250	Фид. N5 ТП-21 25мм2 40м	1.60	○		
90251	Фид. N5а ТП-23 50мм2 360м 4 с.м.	14.80	○		
90256	Фид. N9 ТП-24 35мм2 470м 2 с.м.	9.50	○		
90257	Фид. N10 ТП-37 35мм2 350м 2 линии	16.20	○		
90318	Фид. N8 ТП-22 95мм2 250м	7.80	○		
ТП-21					
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	○	9.01.19	9.01.19
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	○		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	○		
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	○		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	○		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	○		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	○		
90078	Автомат ввода N1	4.50	○		
90079	Автомат ввода N2	4.50	○		
90080	Автомат секционный	4.50	○		
90081	Автомат А-31 N1	0.80	○		
90082	Автомат А-31 N3	0.80	○		
90083	Автомат А-31 N4	0.80	○		
90084	Автомат А-31 N5	0.80	○		
90085	Контур заземления 50м	4.50	○		
90086	Сети заземления 50м	2.00	○		
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	○		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	○	10.01.19	10.01.19
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	○	15.01.19	18.01.19
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	○		
90097	Автомат ввода N1	3.50	○		
90098	Автомат ввода N2	3.50	○		
90099	Автомат секционный	3.50	○		
90100	Автомат групповой N1	3.50	○		
90101	Автомат групповой N2	3.50	○		
90102	Автомат А3124 (8шт.)	8.00	○		
90103	Автомат А3134 (4шт.)	9.00	○		
90104	Контур заземления 150м	13.50	○		

		ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ				
90284	Кабель 0,4кВ ТП-23 50мм2 1670м 16 к.э.		43.40	o	} 29.01.19 29.01.19	
90287	Кабель 0,4кВ ТП-37 70мм2 1500м 16 к.э.		40.10	o		
90289	Кабель 0,4кВ ТП-38 95мм2 2210м 18 к.э.		68.60	o		
90290	ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф-16 35мм2 2500м		20.00	o		
90291	ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф-6 35мм2 350м		2.80	o		
90292	ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф-11 35мм2 850м		6.80	o		
90300	КЛ-0,4кВ РП-ДОЦ-ГРП 35мм2 150м		2.25	o		
90327	ВЛ-0.4кВ ТП-34 ф. №7 А-35 600м		4.80	o		
		ТП-45				
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА		19.00	o	} 29.01.19 29.01.19	
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА		19.00	o		
90409	Ячейка ввода N2		1.80	o		
90411	Ячейка ввода N8		1.80	o		
90418	Контур заземления 25м		4.50	o		
90419	Сети заземления 100м		4.00	o		
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ		5.50	o		
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ		5.50	o		
90423	Автомат секционный 0,4кВ		4.50	o		
		КТП-1056 Н-Мосоловский				
90424	Трансформатор силовой 100кВА		10.00	o	} 29.01.19 29.01.19	
90426	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	o		
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной		1.50	o		
90460	Предохранитель 10кВ 3шт		0.90	o		
		КТП-1064 Липецкое лес-во				
90438	Трансформатор силовой 25кВА		5.00	o	} 29.01.19 29.01.19	
90439	Разъединитель 10кВ (наружный)		2.00	o		
90440	Рубильник ввода 0,4кВ		0.30	o		
90441	Предохранитель 10кВ		0.90	o		
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ		0.40	o		
90443	Разрядник 10кВ		3.30	o		
90444	Контур заземления 15м		1.35	o		
90445	ВЛ-0,4кВ А35 450м		4.50	o		
		КТП-1599 Чернореченское				
90446	Трансформатор силовой 63кВА		8.00	o	} 29.01.19 29.01.19	
90448	Рубильник вводной 0,4кВ		0.30	o		
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)		3.00	o		

Примечание: символом "o" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1289.42

Тех.обслуживание 1254.62 Рем.единиц
Текущий ремонт 34.80 Рем.единиц

Мастер _____
Бригадир _____