

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха

*С.С. Селезнев*  
"12" 05 2019г.

График ППР энергооборудования ( Электрика высоковольтная ЛМУП ЖХХ р\_ес )  
на Июнь месяц 2019 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖХХ					
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	к	3.06.19	3.26.19
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	к	3.06.19	3.26.19
90010	Ячейка фидера N7	6.40	т	4.01.19	4.26.19
90011	Ячейка фидера N8	6.40	т		
90012	Ячейка фидера N9	6.40	т	3.06.19	3.06.19
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	т		
90014	Ячейка СМВ	7.40	о	4.06.19	4.06.19
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	к		
90026	Ячейка ввода N1	7.40	о		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	т		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	т		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	о		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	т		
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	о		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	т		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	о		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	т		
90039	ЗОН N1	1.10	о		
90040	ЗОН N2	1.10	о		
90042	Разрядник ввода N1	3.30	о		
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	о		
РП-21					
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	о	7.06.19	7.06.19
90047	Ячейка фидера N2	6.40	о		
90050	Ячейка фидера N5	6.40	о	7.06.19	7.06.19
90051	Ячейка фидера N5A	6.40	о		
90054	Ячейка СМВ	6.40	к	7.06.19	7.06.19
90055	Ячейка СР	0.70	о		
90057	Ячейка ТСН	7.50	о	7.06.19	7.06.19
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	о		
90067	Сети заземления 100м	4.00	о		
РП-21А					
90248	Фид. N3 кабельные вставки 120мм2 1300м	32.60	о	10.06.19	10.06.19
90254	Фид. N7 ВЛ-10кВ А-50 700м	7.10	т		
90255	Фид. N7 кабельные вставки 120мм2 1100м	34.10	о		
ТП-21					
90070	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	т	10.06.19	10.06.19
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	о	10.01.19	1.06.19
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	т		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	о		
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	о		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	о		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	о		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	о		
90078	Автомат ввода N1	4.50	о		
90079	Автомат ввода N2	4.50	о		
90080	Автомат секционный	4.50	о		
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	о		
90351	Панели 0,4кВ	9.60	т		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	12.06.19	12.06.19
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	12.06.19	12.06.19
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о		
90097	Автомат ввода N1	3.50	о		
90098	Автомат ввода N2	3.50	о		
90099	Автомат секционный	3.50	о		
ТП-27					
90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	12.06.19	12.06.19
90194	Контур заземления 25м	2.25	о		
90195	Сети заземления 25м	1.00	о		
ТП-28					



90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	} 28.06.19 28.06.19
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о	
90408	Ячейка ввода N1	1.80	т	
90410	Ячейка ввода N3	1.80	о	
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	о	
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	о	
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	о	
КТП-1056 Н-Мосоловский				
90424	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	о	} 28.06.19 28.06.19
90425	Разъединитель 10кВ (наружный)	2.00	о	
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	т	
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной	1.50	о	
90430	Контур заземления 15м	1.35	о	
КТП-1064 Липецкое лес-во				
90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	о	} 28.06.19 24.06.19
90440	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	о	
КТП-1599 Чернореченское				
90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	о	} 28.06.19 28.06.19
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	о	
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	о	

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1317.22

Тех.обслуживание	1016.17	Рем.единиц
Текущий ремонт	277.35	Рем.единиц
Капитальный ремонт	23.70	Рем.единиц

Мастер \_\_\_\_\_

Бригадир \_\_\_\_\_

