

# Гордоткаев

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха

*А.А. Демидов*  
"30" 07 2019 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖХХ р\_ес)  
на Август месяц 2019 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖХХ					
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	o	1.08.19	1.08.19
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	o		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	o		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	o		
90019	Ячейка фидера N13	6.40	o		
90020	Ячейка фидера N14	6.40	o		
90022	Ячейка фидера N16	6.40	o		
90023	Ячейка фидера N17	6.40	o		
90024	Ячейка фидера N18	6.40	o		
90025	Ячейка фидера N19	6.40	o		
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	o		
90031	ОД N1 110кВ	3.50	o		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	o		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	o		
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	o		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	o		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	o		
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	o		
90038	Контур заземления 200м	18.00	o	1.08.19	1.08.19
90039	ЗОН N1	1.10	o		
90040	ЗОН N2	1.10	o		
90044	Сети заземления 50м	2.00	o		
90316	Разъединитель N2 линейный	4.30	o		
РП-21					
90045	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	o	1.08.19	1.08.19
90057	Ячейка ТСН	7.50	o		
90058	Ячейка ввода N2	6.40	o		
90059	Ячейка фидера N8	6.40	o		
90064	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	o		
РП-21А					
90247	Фид. N2 ТП-24 35мм <sup>2</sup> 470м 2 с.м.	9.50	o	1.08.19	1.08.19
90253	Фид. N6 ТП-41 ВЛ-10кВ АС-50 4000м, ТП-29	48.00	o		
ТП-21					
ТП-22					
90071	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	o	5.08.19	5.08.19
90072	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	o		
90073	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	o		
90074	Конденсаторная установка N1	5.00	o		
90075	Конденсаторная установка N2	5.00	o		
90076	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	o		
90077	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	o		
90078	Автомат ввода N1	4.50	o		
90079	Автомат ввода N2	4.50	o		
90080	Автомат секционный	4.50	o		
90319	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	o		
ТП-23					
90087	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	o	5.08.19	5.08.19
90088	Разъединитель РВ-10кВ	1.50	o		
90089	Предохранитель ПК-10кВ	0.90	o		
90090	Панель 0,4кВ 5шт.	3.20	o		
90091	Контур заземления 25м	2.25	o		
90092	Сети заземления 25м	1.00	o		
ТП-24					
90093	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	5.08.19	5.08.19
90094	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o		
90097	Автомат ввода N1	3.50	o		
90098	Автомат ввода N2	3.50	o		
90099	Автомат секционный	3.50	o		
ТП-27					
90190	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	7.08.19	7.08.19
ТП-28					
90301	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	o	7.08.19	7.08.19

90302	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00
90303	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90
90304	Блок рубильник-предохранитель 400А	0.40
90305	Выключатель автоматический АЕ2053МП 100А	1.20
90306	Выключатель автоматический АП50В N3, 6 40А	0.60
90307	Разрядник вентиляный РВО-10кВ N1-3	0.90

ТП-29

90309	Трансформатор силовой 160кВА	12.00
90310	Разъединитель РВ-10кВ N1, 2	3.00
90311	Предохранитель ПК-10кВ N1-3	0.90
90312	Рубильник 0,4кВ	0.30
90313	Блок рубильник-предохранитель N1, 3, 5, 6	6.00
90320	Разрядник вентиляный РВО-10кВ N1-3	0.90
90321	Контур заземления 20м	1.40

ТП-30

90106	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00
90107	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00

ТП-31

90120	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00
90121	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00

ТП-32

90130	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00
90131	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00

ТП-33

90140	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00
90141	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00
90142	Щит 0,4кВ	4.80
90143	Ячейка N1	1.80
90144	Ячейка N2	1.80
90145	Ячейка N3	1.50
90146	Ячейка N4	1.50
90147	Ячейка N5	1.80
90148	Ячейка N6	1.80
90149	Секционный разъединитель	1.50

ТП-34

90152	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00
90153	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00
90155	Ячейка N1 10кВ.	1.80
90156	Ячейка N2 10кВ.	1.80
90157	Ячейка N3 10кВ.	1.50
90158	Ячейка N4 10кВ.	1.50

ТП-35

90161	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00
90162	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00

ТП-36

90196	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00
90197	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00
90198	Щит 0,4кВ	6.40
90199	Автомат вводной N1 АЕМ-4 0,4кВ	5.50

ТП-37

90214	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00
90215	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00
90223	Ячейка N5 10кВ	1.80
90224	Ячейка N6 10кВ	1.80
90225	Ячейка N7 10кВ	1.80
90226	Ячейка N8 10кВ	1.80

ТП-38

90172	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00
90173	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00
90179	Ячейка ввода N3 ТП-28 ТП-29 ТП-45(ввод N1)	1.80

ТП-40

90180	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00
90181	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00
90187	Отходящие автоматические выключатели 16шт.	40.00

ТП-41

90227	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00
90228	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00

ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ

90260	РП-34 - РП-33 ячейка N2 25мм2 300м 3 с.м.	11.20
90261	РП-33 - ТП-40 ячейка N1 120мм2 75м	6.00
90263	РП-30 - ТП-38 ячейка N1 50мм2 230м 1 с.м.	9.00
90265	РП-30 - РП-31 ячейка N5 35мм2 420м 4 с.м.	13.00
90269	РП-36 - РП-35 ячейка N4 95мм2 460м	19.32

Handwritten notes and dates in blue ink, including dates like 8.08.19, 12.08.19, 15.08.19, 19.08.19, and various symbols like } and o.



90272	РП-30 - ТП-38 ячейка N2 50мм2 230м	9.00	} 21.08.19 21.08.19
90275	Фид. N14 РП-21 2х50мм2 1500м	80.90	
90404	КЛ-10кВ оп. N ТП-45 ввод N1 ААШВ 50м	2.23	
	ВЛ-0.4кВ ул. освещ.		
	Арматура ул. освещ.		
90331	Арматура в/ч, котельная, электроцех 30шт	10.50	} 21.08.19 21.08.19
90339	Арматура ул. Садовая, Железнодорожн. ДРЛ 30шт	10.50	
90341	Арматура очистные сооружения в/ч ДРЛ 40шт	14.00	
90342	Арматура пешеход. дороги, Строителей, Школьная	21.00	
	ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ		
90279	Кабель 0.4кВ ТП-30 50мм2 950м 14 к.э.	26.90	} 26.08.19 26.08.19
90282	Кабель 0.4кВ ТП-33 50мм2 1845м 30 к.э.	53.40	
90283	Кабель 0.4кВ ТП-34 70мм2 1425м 20 к.э.	40.00	
90288	Кабель 0.4кВ ТП-22 95мм2 1150м 14 к.э.	56.00	
90299	КЛ-0,4кВ ТП-28 Скв. NN27, 29, 30, 31 200м	3.00	
	ТП-45		
90406	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	} 26.08.19 21.08.19
90407	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	
90420	Щит 0,4кВ	6.40	
90421	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	
90422	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	
90423	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	
	КТП-1056 Н-Мосоловский		
90424	Трансформатор силовой 100кВА	10.00	} 28.08.19 28.08.19
90426	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	
90427	Автоматический выключатель 50А 3-х полюсной	1.50	
	КТП-1064 Липецкое лес-во		
90438	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	} 28.08.19 27.08.19
90440	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	
90442	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	
	КТП-1599 Чернореченское		
90446	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	} 28.08.19 28.08.19
90448	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	
90449	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1309.40

Тех.обслуживание	1048.67	Рем.единиц
Текущий ремонт	238.13	Рем.единиц
Капитальный ремонт	22.60	Рем.единиц

Мастер \_\_\_\_\_

Бригадир \_\_\_\_\_