

УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха  
*Степанов И*  
 "21" 08 2022 г.

График ППР энергооборудования (Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р.ес.)  
 на Сентябрь месяц 2022 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	о	5.09.22	5.09.22
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	о		
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	о		
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	о	5.09.22	5.09.22
90028	Шинопровод секции N1	48.00	т		
90029	Трансформатор силовой N1 1000кВА	43.00	о		
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	о	5.09.22	5.09.22
90031	ОД N1 110кВ	3.50	о		
90032	ОД N2 110кВ	3.50	о		
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	о	5.09.22	5.09.22
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	о		
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	о		
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	о	5.09.22	5.09.22
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	о		
90039	ЗОН N1	1.10	о		
90040	ЗОН N2	1.10	о	5.09.22	5.09.22
	Разъединитель N2 линейный	4.30	о		
РП-21					
90046	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	о	5.09.22	5.09.22
90058	Ячейка ТСН	7.50	о		
90061	Ячейка фидера N9	6.40	к	5.09.22	5.09.22
90062	Ячейка фидера N10	6.40	т		
90065	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	о		
90067	Шинопровод	44.00	т		
РП-21А					
90074	Фид. N3 кабельные вставки 120мм2 1300м	32.60	о	5.09.22	5.09.22
90077	Фид. N5а ТП-23 50мм2 360м 4 с.м.	14.80	о		
90078	Фид. N11 ТП-41 50мм2 3642м 28 с.м.	122.20	т		
90081	Фид. N7 кабельные вставки 120мм2 1100м	34.10	о		
90084	Фид. N3 ВЛ-10кВ А-70 500м	7.30	т		
90085	Фид. N8 ТП-22 95мм2 250м	7.80	о		
ТП-21					
90086	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	о	5.09.22	5.09.22
ТП-22					
90087	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	о	5.09.22	5.09.22
90088	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	о		
90089	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	о		
90090	Конденсаторная установка N1	5.00	о		
90091	Конденсаторная установка N2	5.00	о		
90092	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	о		
90093	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	о		
90094	Автомат ввода N1	4.50	о		
90095	Автомат ввода N2	4.50	о		
90096	Автомат секционный	4.50	о		
90093	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	о		
ТП-23					
90105	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	о	13.09.22	13.09.22
ТП-24					
90111	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	о	13.09.22	13.09.22
90112	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	о		
90113	Автомат ввода N1	3.50	о		
90114	Автомат ввода N2	3.50	о		
90115	Автомат секционный	3.50	о		
ТП-28					
90128	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	о	13.09.22	13.09.22
90135	Контур заземления 15м	1.35	о		
ТП-29					
90136	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	о	13.09.22	13.09.22

№	Наименование	Единица измерения	Цена	Сроки	
ТП-30					
90143	Трансформатор силовой N1 250кВА	шт	13.00	} 18.09.22 13.09.22	
90144	Трансформатор силовой N2 160кВА	шт	12.00		
ТП-31					
90157	Трансформатор силовой 250кВА N1	шт	13.00	} 18.09.22 15.09.22	
90158	Трансформатор силовой 250кВА N2	шт	13.00		
90159	Щит 0,4кВ	шт	6.40		
90160	Ячейка N1	шт	1.80		
90161	Ячейка N2	шт	1.80		
90162	Ячейка N3 (резерв)	шт	1.50		
90163	Ячейка N4	шт	1.80		
90164	Ячейка N5	шт	1.80		
ТП-32					
90167	Трансформатор силовой 400кВА N1	шт	15.00	} 15.09.22 15.09.22	
90168	Трансформатор силовой 400кВА N2	шт	15.00		
ТП-33					
90177	Трансформатор силовой 400кВА N1	шт	15.00	} 15.09.22 15.09.22	
90178	Трансформатор силовой 400кВА N2	шт	15.00		
ТП-34					
90189	Трансформатор силовой N1 250кВА.	шт	13.00	} 15.09.22 15.09.22	
90190	Трансформатор силовой N2 250кВА.	шт	13.00		
90191	Щит 0,4 кВ.	шт	6.40		
ТП-35					
90198	Трансформатор силовой 400кВА N1	шт	15.00	} 15.09.22 15.09.22	
90199	Трансформатор силовой 400кВА N2	шт	15.00		
90200	Щит 0,4кВ	шт	6.40		
90201	Ячейка N1 10кВ	шт	1.50		
90203	Ячейка N3 10кВ	шт	1.80		
90204	Ячейка N4 10кВ	шт	1.80		
90205	Ячейка N5 10кВ	шт	1.50		
90206	Секционный разъединитель 10кВ	шт	1.50		
ТП-36					
90209	Трансформатор силовой N1 400кВА	шт	15.00	} 23.09.22 23.09.22	
90210	Трансформатор силовой N2 400кВА	шт	15.00		
90213	Автомат вводной N2 АВМ-4 0,4кВ	шт	2.50		
ТП-37					
90227	Трансформатор силовой 250кВА N1	шт	13.00	} 23.09.22 23.09.22	
90228	Трансформатор силовой 250кВА N2	шт	13.00		
90229	Щит 0,4кВ	шт	6.40		
90233	Ячейка N4 10кВ	шт	1.80		
ТП-38					
90242	Трансформатор силовой 400кВА N1	шт	15.00	} 23.09.22 23.09.22	
90243	Трансформатор силовой 400кВА N2	шт	15.00		
90244	Ячейка ввода N1	шт	1.50		
90245	Ячейка ввода N2	шт	1.50		
90246	Щит 0,4кВ	шт	6.40		
ТП-40					
90251	Трансформатор силовой 400кВА N1	шт	15.00	} 21.09.22 26.09.22	
90252	Трансформатор силовой 400кВА N2	шт	15.00		
90253	Ячейка ввода N1	шт	3.10		
90254	Ячейка ввода N2	шт	3.10		
90255	Секционный автоматический выключатель	шт	3.50		
ТП-41					
90261	Трансформатор силовой N1 630кВА	шт	19.00	} 26.09.22 26.09.22	
90262	Трансформатор силовой N2 630кВА	шт	19.00		
90268	Контур заземления 100м	шт	9.00		
90269	Сети заземления 100м	шт	4.00		
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ					
90274	РП-36 - РП-35 ячейка N1 50мм2 400м 3 с.м.	шт	15.10	} 26.09.22 26.09.22	
90275	РП-35 - РП-34 ячейка N2 50мм2 360м 10 с.м.	шт	14.50		
90278	РП-36 - РП-30 ячейка N7 120мм2 420м 3 с.м.	шт	18.24		
90282	РП-31 - РП-32 ячейка N2 35мм2 400м 3 с.м.	шт	12.50		
90282	РП-32 - РП-33 ячейка N5 3x25мм2 330м 3 с.м.	шт	11.65		
90289	Фид. N1 вставки ААШВ 3x120 50м	шт	2.65		
90291	Фид. N13 РП-21 150мм2 7 с.м. 1500м	шт	60.90		
90292	КЛ-10кВ ТП-38 яч. №3 ААБ 70мм2 250м	шт	9.50		
90297	КЛ-10кВ ТП-38 яч. N4 КЛ-10кВ оп. N1 ААБЛУ 250м	шт	9.50		
90299	КЛ-10кВ оп. N ТП-45 ввод N2 ААБЛУ 70м	шт	2.68		
ВЛ-0,4кВ ул. освещ.					
90292	ВЛ-0,4кВ ул. Советская 0,9км	шт	6.30		} 26.09.22 26.09.22

Арматура ул. освещ.

ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ

90318	Кабель 0,4кВ ТП-36 70мм2 1760м 26 к.з.	50.00	Т
90319	Кабель 0,4кВ ТП-35 70мм2 3507м 32 к.з.	91.50	О
90321	Кабель 0,4кВ ТП-31 95мм2 1467м 26 к.з.	52.40	О
90326	Кабель 0,4кВ ТП-24 50мм2 1340м 14 к.з.	35.70	О

28.09.22 28.09.22

ТП-45

90344	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	О
90345	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	О
90350	Ячейка N1	1.50	О
90354	Ячейка N11	1.50	О
90355	Ячейка N2	1.50	О
90359	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	О
90360	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	Т
90361	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	О

28.09.22 28.09.22

КТП-1064 Липецкое лес-во

90362	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	О
90364	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	О
90366	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	О

28.09.22 28.09.22

КТП-1599 Чернореченское

90370	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	О
90371	Разъединитель 10кВ	2.00	Т
90372	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	Т
90373	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	Т
90374	Разрядник 10кВ (3шт)	3.30	Т
90375	Предохранитель 10кВ (3шт)	0.90	О
90376	ВЛ-0,4кВ А35 200м	2.00	О
90377	Контур заземления 15м	1.35	О

28.09.22 28.09.22

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1517.12

Тех.обслуживание	1102.97	Рем.единиц
Текущий ремонт	381.60	Рем.единиц
Капитальный ремонт	20.90	Рем.единиц

Мастер \_\_\_\_\_  
 Бригадир \_\_\_\_\_