


УТВЕРЖДАЮ

начальник электроцеха



28 " 08 2023 г.

График ППР энергооборудования ( Электрика высоковольтная ЛМУП ЖКХ р\_es )  
на Сентябрь месяц 2023 года

Инв. номер	Наименование и тип оборудования	Группа ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата ремонта	
				начало	конец
п/ст. "Эластик" ЛМУП ЖКХ					
90005	Ячейка ТСН N1	7.50	o	4.09	
90007	Ячейка НТМИ N1	4.90	o	4.09	
90013	Ячейка ТСН N2	7.50	o	5.09	
90015	Ячейка НТМИ N2	4.90	o	5.09	
90028	Шинопровод секции N1	48.00	o	5.09	
90029	Трансформатор силовой N1 10000кВА	43.00	o	4.09	
90030	Трансформатор силовой N2 6300кВА	38.00	t	4.09	
90031	ОД N1 110кВ	3.50	o	5.09	
90032	ОД N2 110кВ	3.50	o	5.09	
90033	Короткозамыкатель N1	1.10	o	5.09	
90034	Короткозамыкатель N2	1.10	o	5.09	
90035	Разъединитель секционный N1	4.30	o	5.09	
90036	Разъединитель секционный N2	4.30	o	5.09	
90037	Разъединитель N1 линейный	4.30	o	5.09	
90039	ЗОН N1	1.10	o	5.09	
90040	ЗОН N2	1.10	o	5.09	
90045	Разъединитель N2 линейный	4.30	o	6.09	
РП-21					
90046	Ячейка НТМИ-10кВ N1	4.90	o	1.09	
90058	Ячейка ТСН	7.50	o	1.09	
90061	Ячейка фидера N9	6.40	o	1.09	
90062	Ячейка фидера N10	6.40	o	1.09	
90065	Ячейка НТМИ-10кВ N2	4.90	o	1.09	
90067	Шинопровод	44.00	o	1.09	
РП-21А					
90074	Фид. N3 кабельные вставки 120мм2 1300м	32.60	t	1.09	
90077	Фид. N5а ТП-23 50мм2 360м 4 с.м.	14.80	o	1.09	
90078	Фид. N11 ТП-41 50мм2 3642м 28 с.м.	122.20	t	28.09	
90081	Фид. N7 кабельные вставки 120мм2 1100м	34.10	t	1.09	
90084	Фид. №3 ВЛ-10кВ А-70 500м	7.30	o	1.09	
90085	Фид. N8 ТП-22 95мм2 250м	7.80	o	8.09	
ТП-21					
90086	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	1.09	
ТП-22					
90087	Трансформатор силовой N1 1000кВА	22.00	o	8.09	
90088	Трансформатор силовой N2 1000кВА	22.00	o	8.09	
90089	Разъединитель РВ-10кВ N1	1.50	o	8.09	
90090	Конденсаторная установка N1	5.00	o	8.09	
90091	Конденсаторная установка N2	5.00	o	8.09	
90092	Разъединитель конденсаторной установки N1	1.50	o	8.09	
90093	Разъединитель конденсаторной установки N2	1.50	o	8.09	
90094	Автомат ввода N1	4.50	o	8.09	
90095	Автомат ввода N2	4.50	o	8.09	
90096	Автомат секционный	4.50	o	8.09	
90103	Разъединитель РВ-10 N2	1.50	o	8.09	
ТП-23					
90105	Трансформатор силовой 250кВА	13.00	o	8.09	
ТП-24					
90111	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	21.09	
90112	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o	21.09	
90113	Автомат ввода N1	3.50	o	21.09	
90114	Автомат ввода N2	3.50	o	21.09	
90115	Автомат секционный	3.50	o	21.09	
ТП-28					
90128	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	11.09	
90135	Контур заземления 15м	1.35	o	11.09	
ТП-29					
90136	Трансформатор силовой 160кВА	12.00	o	11.09	

ТП-30					
90143	Трансформатор силовой N1 250кВА	13.00	o	13.09	
90144	Трансформатор силовой N2 160кВА	12.00	o	13.09	
ТП-31					
90157	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	o	13.09	
90158	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	o	13.09	
90159	Щит 0,4кВ	6.40	o	13.09	
90160	Ячейка N1	1.80	o	13.09	
90161	Ячейка N2	1.80	o	13.09	
90162	Ячейка N3 (резерв)	1.50	o	13.09	
90163	Ячейка N4	1.80	o	13.09	
90164	Ячейка N5	1.80	o	14.09	
ТП-32					
90167	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	13.09	
90168	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	13.09	
ТП-33					
90177	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	13.09	
90178	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	13.09	
ТП-34					
90189	Трансформатор силовой N1 250кВА.	13.00	o	14.09	
90190	Трансформатор силовой N2 250кВА.	13.00	o	14.09	
90191	Щит 0,4 кВ.	6.40	o	14.09	
ТП-35					
90198	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	14.09	
90199	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	14.09	
90200	Щит 0,4кВ	6.40	к	14.09	
90201	Ячейка N1 10кВ	1.50	o	14.09	
90203	Ячейка N3 10кВ	1.80	o	14.09	
90204	Ячейка N4 10кВ	1.80	o	14.09	
90205	Ячейка N5 10кВ	1.50	o	14.09	
90206	Секционный разъединитель 10кВ	1.50	o	14.09	
ТП-36					
90209	Трансформатор силовой N1 400кВА	15.00	o	15.09	
90210	Трансформатор силовой N2 400кВА	15.00	o	15.09	
90213	Автомат вводной N2 АВМ-4 0,4кВ	2.50	o	15.09	
ТП-37					
90227	Трансформатор силовой 250кВА N1	13.00	o	15.09	
90228	Трансформатор силовой 250кВА N2	13.00	o	15.09	
90229	Щит 0,4кВ	6.40	т	15.09	
90233	Ячейка N4 10кВ	1.80	o	15.09	
ТП-38					
90242	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	o	15.09	
90243	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	15.09	
90244	Ячейка ввода N1	1.50	o	15.09	
90245	Ячейка ввода N2	1.50	o	15.09	
90246	Щит 0,4кВ	6.40	т	15.09	
ТП-40					
90251	Трансформатор силовой 400кВА N1	15.00	т	15.09	
90252	Трансформатор силовой 400кВА N2	15.00	o	15.09	
90253	Ячейка ввода N1	3.10	o	15.09	
90254	Ячейка ввода N2	3.10	o	15.09	
90257	Секционный автоматический выключатель	3.50	o	15.09	
ТП-41					
90261	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	o	21.09	
90262	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	o	21.09	
90268	Контур заземления 100м	9.00	o	21.09	
90269	Сети заземления 100м	4.00	o	21.09	
ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ					
90274	РП-36 - РП-35 ячейка N1 50мм2 400м 3 с.м.	15.10	o	15.09	
90275	РП-35 - РП-34 ячейка N2 50мм2 360м 10 с.м.	14.50	o	14.09	
90278	РП-36 - РП-30 ячейка N7 120мм2 420м 3 с.м.	18.24	o	15.09	
90282	РП-31 - РП-32 ячейка N2 35мм2 400м 3 с.м.	12.50	o	13.09	
90282	РП-32 - РП-33 ячейка N5 3x25мм2 330м 3 с.м.	11.65	o	13.09	
90289	Фид. N1 вставки ААШВ 3x120 50м	2.65	o	1.09	
90291	Фид. N13 РП-21 150мм2 7 с.м. 1500м	60.90	o	1.09	
90292	КЛ-10кВ ТП-38 яч. №3 ААБ 70мм2 250м	9.50	o	15.09	
90297	КЛ-10кВ ТП-38 яч. N4 КЛ-10кВ оп. N1 ААБЛУ 250м	9.50	o	15.09	
90299	КЛ-10кВ оп. N ТП-45 ввод N2 ААБЛУ 70м	2.68	т	15.09	
ВЛ-0.4кВ ул. освещ.					
90302	ВЛ-0.4кВ ул. Советская 0,9км	6.30	o	7.09	

Арматура ул. освещ.					
ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ					
90318	Кабель 0,4кВ ТП-36 70мм2 1760м 26 к.э.	50.00	о	15.09	
90319	Кабель 0,4кВ ТП-35 70мм2 3507м 32 к.э.	91.50	о	14.09	
90321	Кабель 0,4кВ ТП-31 95мм2 1467м 26 к.э.	52.40	о	13.09	
90326	Кабель 0,4кВ ТП-24 50мм2 1340м 14 к.э.	35.70	о	21.09	
ТП-45					
90344	Трансформатор силовой N1 630кВА	19.00	о	12.09	
90345	Трансформатор силовой N2 630кВА	19.00	о	12.09	
90350	Ячейка N1	1.50	к	12.09	
90354	Ячейка N11	1.50	о	12.09	
90355	Ячейка N2	1.50	о	12.09	
90359	Автомат ввода N1 0,4кВ	5.50	о	12.09	
90360	Автомат ввода N2 0,4кВ	5.50	о	12.09	
90361	Автомат секционный 0,4кВ	4.50	о	12.09	
КТП-1064 Липецкое лес-во					
90362	Трансформатор силовой 25кВА	5.00	о	28.09	
90364	Рубильник ввода 0,4кВ	0.30	о	28.09	
90366	Автомат отходящий 100А 0,4кВ	0.40	о	29.09	
КТП-1599 Чернореченское					
90370	Трансформатор силовой 63кВА	8.00	о	28.09	
90371	Разъединитель 10кВ	2.00	о	28.09	
90372	Рубильник вводной 0,4кВ	0.30	т	28.09	
90373	Автомат отходящий 160А (3шт)	3.00	т	28.09	
90374	Разрядник 10кВ (3шт)	3.30	о	28.09	
90375	Предохранитель 10кВ (3шт)	0.90	о	28.09	
90376	ВЛ-0,4кВ АЗ5 200м	2.00	т	28.09	
90377	Контур заземления 15м	1.35	т	28.09	

Примечание: символом "о" обозначается техническое обслуживание.

ВСЕГО ПО ЦЕХУ : 1517.12

Тех.обслуживание	1233.54	Рем.единиц
Текущий ремонт	264.03	Рем.единиц
Капитальный ремонт	7.90	Рем.единиц

Нос. чека *С.С. Семенов*

Бригадир \_\_\_\_\_